



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС Свердловской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ) ОНД и ПР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«город ЕКАТЕРИНБУРГ» УНД и ПР

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.

Предписание № 628/1/1.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению – детский сад № 92

в лице законного представителя заведующего Габдуллиной Залии Наилевны

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А. № 628 от «16» сентября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «23» сентября 2020г. по «01» октября 2020г., проведена плановая выездная проверка

- старшим инспектором отделения НД и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Исаевым Ильей Олеговичем;

- Старшим инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области» Косых Алексеем Дмитриевичем.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 92, по адресу: 620920, г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Горняков, 24.

Совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 92 Габдуллиной Залией Наилевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Произвести замену составных частей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара с истекшим сроком эксплуатации.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.61, п.63; ФЗ №184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании ст.46 п.1; ГОСТ Р 54101 – 2010 п. 5.1.7; ГОСТ Р 53325-2012 (При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организация должна принять меры к созданию новой системы).	24.07.2021г.	

2.	Восстановить и хранить на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (проектно-сметная документация (акт обследования); паспорта на технические средства имеющейся установки; акт приемки установки в эксплуатацию).	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.61 (В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта).	24.07.2021г.	
3.	Уровень звука звуковых сигналов (речевые оповещатели) СОУЭ привести в соответствии с действующими нормативными документами не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.61, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст.84; ФЗ №184 ст.46, НПБ 104-03 п. 3.14, 3.15 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении).	24.07.2021г.	
4.	Восстановить работоспособность световых табло «Эвакуационный выход», размещенных над эвакуационными выходами из группы №3, №4, расположенных на 2-ом этаже.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.43, п.61 (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Руководитель организации обеспечивает исправное	24.07.2021г.	

		состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.).		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Исаев И.О.

«01» октября 2020г.

Предписание для исполнения получил:

«01» октября 2020г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Габдуллина Залия Наилевна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022